



CAUDAIS CAPTADOS – JULHO 2019

CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		Volume extraído	Tempo bombagem	Instantâneo	NÍVEIS	
V/REF. ^a	ARHCentro	(m3)	(Horas/mês)	(l/s)	Estático(m)	Dinâmico(m)
Montante		345 049	2 764	760	8,5	8,17
Jusante		480 747	3 851	750	8,68	8,18

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Volume extraído
	(m3)
ARHCentro	510 334