



CAUDAIS CAPTADOS – JANEIRO 2024

CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		Volume extraído	Tempo bombagem	Instantâneo	NÍVEIS	
V/REF. ^a	ARHCentro	(m3)	(Horas/mês)	(l/s)	Estático(m)	Dinâmico(m)
Montante		309 541	2 828	760	8,5	8,50
Jusante		312 386	2 854	750	8,68	8,27

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Volume extraído
	(m3)
ARHCentro	599 785