



## CAUDAIS CAPTADOS – MAIO 2024

CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		Volume extraído	Tempo bombagem	Instantâneo	NÍVEIS	
V/REF. <sup>a</sup>	ARHCentro	(m3)	(Horas/mês)	(l/s)	Estático(m)	Dinâmico(m)
Montante		336 316	2 907	760	8,5	8,50
Jusante		289 577	2 503	750	8,68	7,82

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Volume extraído
	(m3)
ARHCentro	605 138