



CAUDAIS CAPTADOS – DEZEMBRO 2024

CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		Volume extraído	Tempo bombagem	Instantâneo	NÍVEIS	
V/REF. ^a	ARHCentro	(m3)	(Horas/mês)	(l/s)	Estático(m)	Dinâmico(m)
Montante		262 502	2 515	760	8,5	8,50
Jusante		295 798	2 834	750	8,68	5,21

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Volume extraído
	(m3)
ARHCentro	719 155