



CAUDAIS CAPTADOS – JANEIRO 2025

CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		Volume extraído	Tempo bombagem	Instantâneo	NÍVEIS	
V/REF. ^a	ARHCentro	(m3)	(Horas/mês)	(l/s)	Estático(m)	Dinâmico(m)
Montante		410 581	3 860	760	8,5	8,50
Jusante		144 661	1 360	750	8,68	5,63

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Volume extraído
	(m3)
ARHCentro	676 453