



CAUDAIS CAPTADOS – JULHO 2025

CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		Volume extraído	Tempo bombagem	Instantâneo	NÍVEIS	
V/REF. ^a	ARHCentro	(m3)	(Horas/mês)	(l/s)	Estático(m)	Dinâmico(m)
Montante		263 597	3 590	760	8,5	8,50
Jusante		481 670	6 560	750	8,68	7,16

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Volume extraído
	(m3)
ARHCentro	757 781