



CAUDAIS CAPTADOS – AGOSTO 2025

CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		Volume extraído	Tempo bombagem	Instantâneo	NÍVEIS	
V/REF. ^a	ARHCentro	(m3)	(Horas/mês)	(l/s)	Estático(m)	Dinâmico(m)
Montante		390 820	3 529	760	8,5	8,50
Jusante		336 333	3 037	750	8,68	6,99
		727 153				

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Volume extraído
	(m3)
ARHCentro	762 003