



CAUDAIS CAPTADOS – FEVEREIRO 2026

CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		Volume extraído	Tempo bombagem	Instantâneo	NÍVEIS	
V/REF. ^a	ARHCentro	(m3)	(Horas/mês)	(l/s)	Estático(m)	Dinâmico(m)
Montante		381 638	2 854	760	8,5	8,50
Jusante		337 511	2 524	750	8,68	8,25
		719 149				

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Volume extraído
	(m3)
ARHCentro	470 848