



## CAUDAIS CAPTADOS – MARÇO 2026

CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		Volume extraído	Tempo bombagem	Instantâneo	NÍVEIS	
V/REF. <sup>a</sup>	ARHCentro	(m3)	(Horas/mês)	(l/s)	Estático(m)	Dinâmico(m)
Montante		380 514	3 034	760	8,5	7,36
Jusante		352 421	2 810	750	8,1	7,05
		732 935				

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Volume extraído
	(m3)
ARHCentro	605 268