



CAUDAIS CAPTADOS – MAIO 2026

CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		Volume extraído	Tempo bombagem	Instantâneo	NÍVEIS	
V/REF. ^a	ARHCentro	(m3)	(Horas/mês)	(l/s)	Estático(m)	Dinâmico(m)
Montante		334 112	2 376	760	8,5	7,64
Jusante		393 735	2 800	750	8,53	7,62
		727 847				

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Volume extraído
	(m3)
ARHCentro	698 394