



CAUDAIS CAPTADOS – JUNHO 2026

CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		Volume extraído	Tempo bombagem	Instantâneo	NÍVEIS	
V/REF. ^a	ARHCentro	(m3)	(Horas/mês)	(l/s)	Estático(m)	Dinâmico(m)
Montante		336 189	2 199	760	8,5	8,05
Jusante		386 487	2 528	750	8,68	8,12
		722 676				

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	Volume extraído
	(m3)
ARHCentro	705 758